

Innerväggar med stomme av pappreglar

Innehavare/Utfärdat för

Woodtube Sales Sweden AB

Ängarydsgatan 24, 573 41 Tranås, Sverige

Produktbeskrivning

Innerväggar med stomme av pappreglar och stålskenor med centrumavstånd 600 mm. Väggarna kan utföras med eller utan mineralullsisolering och med beklädnad med ett eller två lager skivor på vardera sida. Maximal vägghöjd är 4,0 m.

Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller ljudisolerande innerväggar för byggnader. Användarkategori II gäller för väggar med ett lager gipsskivor, och användarkategori IV-b gäller för väggar med två lager skivor på vardera sidan av reglarna enligt EAD 210005-00-0505.

Handelsnamn

101, 102, 103

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2, 4 och 5 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7):

Brandmotstånd, klass EI 30 ¹³ respektive EI 60 ² BFS 2024:7, 1 kap. 6 §

Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader (BFS 2024:10):

Luftljudisolering, Rw 37 dB ¹, 44 dB ², 46 dB ³ BFS 2024:10

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ⁴:

Brandmotstånd, klass EI 30 ¹³ respektive EI 60 ²	BBR 5:231
Luftljudisolering, Rw 37 dB ¹ , 44 dB ² , 46 dB ³	BBR 7
Säkerhet vid användning (mekanisk hållfasthet)	BBR 8:1

¹ Utförande med ett lag gipsskivor på var sida om reglar, med eller utan isolering av mineralull

² Utförande med två lag gipsskivor på var sida om reglar, med eller utan isolering av mineralull

³ Utförande med ett lag OSB-skivor och ett lag gipsskivor på var sida om reglar, med eller utan isolering av mineralull

⁴ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Typgodkännande C901378 | utgåva 1 | 2025-12-11


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1322189

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Tillhörande handlingar

"Montageguide för Wood Tube-reglar", daterad 2025-09-23.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1322189, daterad 2025-11-07, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Wood Tube Sales Sweden AB, Industrigatan 1, 661 32 Säffle, Sverige

Märkning

Tillhörande handlingar skall förses med följande märkning:

Innehavare

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Woodtube Sales Sweden AB

101, 102 eller 103

C901378

†

1002

RISE

Ingående komponenter: mineralull, gipsskivor och skruv skall märkas enligt gällande regler för CE-märkning. Reglar ska märkas med typgodkännandets nummer, Boverkets inregistrerade varumärke, RISE ackrediteringsnummer, kontrollorgan samt tillverkningsnummer.

Bedömningsunderlag

Rapport nr 2P01825, 2P01707 och O100402-1114230 från RISE.

Rapport nr 150000-16A och 150000-16B från RISE Fire Research, Norge.

Kommentarer

Gipsskivor och mineralullsisolering skall vara CE-märkta i klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1.

Tillhörande handlingar skall medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-12-10.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när produkten (innerväggar), med avsedd användning enligt detta typgodkännande, skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric

Typgodkännande C901378 | utgåva 1 | 2025-12-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering